

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Seydibey T.Ü.İ.E.T.	<b>ŞARTNAME/SÖZLEŞME ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ</b>	17.11.2020 7 1 / 10
--	--	---------------------------

## I. AMAÇ

Bu şartnamenin temel amaçları şunlardır:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen işletme sorumlusu elektrik mühendisinin, görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemektir.
2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakım hizmeti, gerekli bakım onarım işleri ve işverenin gerekli gördüğü yeni elektrik tesislerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılması.
3. Elektrik tesislerinde oluşabilecek arıza durumlarında ciddi üretim kayıplarının önüne geçmek amacıyla gerekli görüldüğünde uzman bir firmanın kısa sürede arızayı önlemesi.
4. Şartname kapsamında yapılması planlanan işlerin tek tek piyasadan sipariş yoluyla temin edilmesi durumunda söz konusu işlerin hem daha geç yapılmasına ve hem de tek tek yapılacağı için daha pahalıya mal olacaktır. Bu yöntemle söz konusu işlerin hem daha kısa sürede hem de ekonomik olarak daha uygun yapılması amaçlandı. Ayrıca bu yöntemle söz konusu işler için yetkin bir firmanın seçilmesi de hedeflendi.

## II. KAPSAM

Bu şartnamenin kapsamını oluşturan bileşenler:

### 1. İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMETİ:

Güçleri belirtilen trafoların, bu trafolarla ait 1 kV üstündeki tüm yüksek gerilim tesislerinin elektrik kuvvetli akım yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yüksek gerilim işletme sorumlu mühendislik hizmetinin alınmasıdır. İşverene ait yeni tesisler ve kiralık yerler de bu kapsam içerisinde değerlendirilebilecektir.

İşveren iştirakleri için “Yüklenici ile mutabık kalmak kaydıyla” sözleşme kapsamındaki işleri talep edebilir.

### 2. KESTİRİMCİ BAKIM İÇİN MÜHENDİSLİK HİZMETİ VE BAKIM ONARIM İŞLERİ:

Güçleri belirtilen trafo merkezlerinin tüm elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapılması gereken muayene, ölçme, değerlendirme ve bakım-onarım işleri. İşveren tarafından gerekli görülürse yeni yapılacak olan trafo tesisleri ve iç tesisat işleri de bu kapsam içerisinde yaptırılacaktır.

### 3. ELEKTRİK ARIZA İŞLERİ:

Güçleri belirtilen trafo merkezlerinin tüm elektrik tesisleriyle ilgili olarak işveren tarafından bildirilen elektriksel arızaların giderilmesi işidir.

## III. GENEL ŞARTLAR

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Seydibey T.Ü.İ.E.T.	<b>ŞARTNAME/SÖZLEŞME ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ</b>	17.11.2020 7 2 / 10
--	--	---------------------------

## 1. TANIMLAR:

- İŞVEREN :Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
YÜKLENİCİ :İhale konusu işi yapacak olan gerçek veya tüzel kişi  
İSTEKLİ :Teklif hazırlayan gerçek veya tüzel kişiler.

## 2. TEKLİF VERME ŞEKLİ:

Teklif aşağıdaki belgelerden oluşur:

### 2.1. YETERLİLİK DOSYASI:

Yeterlilik dosyası içinde şu belgeler bulunmalıdır:

- İsteklinin kimlik ve adres bilgileri,
- Noter imza sirküleri,
- İlgili meslek odası kayıt belgesi sureti,
- İsteklinin uzmanlığını belgeleyen resmi belgeler,
- Diploma sureti,
- Eğitim kurs sertifikalarının suretleri,
- Yüksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,
- Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,
- İsteklinin iş deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,
- İsteklinin sigortalı olarak çalıştırdığı teknik personellere ait belgeler (mühendis, tekniker, teknisyen, elektrik ustası),
- İsteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmiş ölçü aletlerinin listesi (topraklama meggeri, izolasyon meggeri, enerji analizörü, harmonik ölçüm cihazı,...),
- Araç ve donanım listesi,
- İsteklinin; arıza ihbarının bildirilmesinden itibaren arıza ekibinin yola çıkışına kadar geçen süreyi belirtmelidir (arızaya müdahale süresi),
- İstekli aynı anda bildirilen arızalar için kaç arıza ekibi yola çıkarabileceğini belirtmelidir.

### 2.2. FİYAT ZARFI:

Fiyat zarfı kapalı olarak verilecektir. Şartname kapsamındaki işler için teklif edilmesi gereken fiyatların hangi iş/hizmete karşılık olduğu aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. İstekli, açıklamalı olarak belirtilen maddeler için teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktır. İşveren bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere istediği malzemeyi yükleniciye verebilir. Bunun yanında yüklenici tarafından temin edilen malzemelerde marka olarak işverenin onay vereceği malzemeler kullanılmak zorundadır.

- Ekli listede güçleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yüksek gerilim işletme sorumluluğu ve kestirimci bakım için mühendislik hizmet bedeli için tek fiyat aylık olarak verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tüm trafo merkezleri için toplam olarak teklif edilecektir.
- İşverene ait yeni tesislerin devreye alınması nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo güçlerindeki artışlardan dolayı ve işverene ait kiralık yerler için: Yüksek gerilim işletme sorumluluğu ve kestirimci

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Seydibey T.Ü.İ.E.T.	<b>ŞARTNAME/SÖZLEŞME ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ</b>	17.11.2020 7 3 / 10
--	--	---------------------------

bakım için mühendislik hizmet bedeli KVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir. İşveren yeni yaptıracığı bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri dilediğine vermekte serbesttir.

c) Bakım onarım işleri için kullanılacak malzeme ve işçilik için TEDAŞ 2020 Özel İşler birim fiyatları geçerli olacaktır. Bu birim fiyatların tamamına uygulanacak indirim/zam yüzdesi teklif edilecektir.

ç) Bakım onarım işleri TEDAŞ 2020 Özel İşler birim fiyatlarında yer almaz ise Bayındırlık Bakanlığı 2020 birim fiyatları geçerli olacaktır. Bu yüzden bakım onarım işleri için kullanılacak malzeme ve işçilik için Bayındırlık Bakanlığı 2020 birim fiyatları geçerli olacaktır. Bu birim fiyatların tamamına da uygulanacak indirim/zam yüzdesi teklif edilecektir.

d) İşverene ait elektrik tesislerinde ortaya çıkabilecek elektriksel arızalar için arıza-bakım-onarım müdahale bedeli teklif edilmelidir (arıza ihbarı başına),

e) Sadece arıza ihbarı işinde geçerli olmak üzere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

f) Akım ve gerilim harmoniklerinin ölçülmesi trafo dağıtım panosu başına teklif edilecektir. İşveren akım ve gerilim harmoniklerinin ölçülmesini dilediği firmaya yaptırabilir.

h) Yeni yapılan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri için EMO 2020 birim fiyatları geçerli olacaktır. Bu birim fiyatların tamamına uygulanacak indirim/zam yüzdesi teklif edilecektir.

### **2.3. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:**

a) Teklifler değerlendirilirken yeterlilik dosyasındaki verilerin yanı sıra isteklinin daha önce işverene yaptığı işlerdeki tutumu ve iş programına uyup uymadığı da dikkate alınacaktır. Yeterli bulunmayan firmanın teklif zarfı açılmayacaktır.

b) Yeterli bulunduğu halde olağandışı düşük/yüksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) İhaleyi kazanan firma yazılı olarak sözleşmeye davet edilecektir. Firma belirtilen süre içinde sözleşme imzalamaya gelmezse geçici teminatı irat kaydedilecektir.

### **2.4. SÖZLEŞME:**

Bu şartname/sözleşme istekli ve işveren yetkilileri tarafınca imzalandığında sözleşme hüviyeti kazanır.

Sözleşmede her fiyat teklifi için sözleşmeye esas olacak tahmini miktarlar yazılacaktır. Ancak bu durum sadece bir sözleşme bedeli oluşması için verilecek olup tarafları bağlayıcı değildir. Ödemeler gerçekleşen miktarlar üzerinden yapılacaktır.

Bu şartname/sözleşmenin imzalanması ile, yüklenici; **İş Sağlığı ve Güvenliği** mevzuatına, sözleşme süresince mevzuat güncellemelerine uyacağını da taahhüt etmiş olup, Yüklenici aşağıdakileri yerine getirecektir.

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Seydibey T.Ü.İ.E.T.	<b>ŞARTNAME/SÖZLEŞME ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ</b>	17.11.2020 7 4 / 10
--	--	---------------------------

**Sözleşme aşamasında; Taşeron, müteahhit, alt işverenlerden iş sağlığı ve güvenliği hususunda, İSG birimine verilmek üzere istenen belge ve dokümanlar**

1. Çalışanların sağlık raporları
2. (Varsa) Yemekhane ve çay ocaklarında çalışanların portör muayeneleri
3. (Varsa) Metal işlerinde çalışanların tetanos aşılarının yapıldığına dair kayıtları
4. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldığına dair belgeler
5. (Varsa) Kaldırma araçlarının periyodik kontrol belgeleri
6. (Varsa) Kompresör, hava tankları, basınçlı kapların kontrol belgeleri
7. Risk değerlendirmesi raporları
8. Çalışma talimatları
9. (Varsa) İş makinası kullananların operatörlük belgeleri/ Sürücü belgeleri
10. Kişisel koruyucu donanımlarının verildiğine dair zimmet tutanakları
11. Aylık SGK bildirgesi
12. İş Güvenliği Uzmanı tarafından alınacak sıcak ve ısıtıl işlem, bakım onarım, elektrik çalışmaları, yüksekte çalışma, kimyasal maddelerle çalışma kontrol formları
13. Çalışanların mesleki eğitimlerine ait dokümanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalık, kalfalık, çıraklık vb.)

## **IV. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI**

Aşağıda yüklenicinin sorumlulukları maddeler halinde verilmiştir. Yüklenici bu sorumluluklarını yerine getirirken her türlü raporları, ölçüm sonuçlarını vs. yazılı olarak ve bilgisayar ortamında işverene sunmak zorundadır.

### **4.1 YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ GEREĞİ OLANLAR:**

Yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu yönetmeliği gereği olan sorumlulukların yerine getirilmesidir. Bunlar:

- a)** İşletme sahibine ait olan bu Yönetmelik kapsamındaki YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) işletme sorumluluğunu üstlenmiş olur. İşletme sorumlusu kanunlar karşısındaki sorumluluk dışında, işletme sahibi adına enerji sağlayan kuruluşa karşı da sorumlu ve muhataptır.
- b)** Görevi üstlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme sahibine rapor eder.
- c)** Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır.
- ç)** YG tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar.
- d)** Manevra yönergeleri hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında verir. Bu yönergeler yeteri boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme ayrıca asılır.
- e)** Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde durum işletme sorumlusu tarafından işletme sahibine raporlanır ve yeterli duruma getirilmesi sağlanır. İşletme sorumlusu tarafından var olan güvenlik malzemelerinin bakımlarının, yeterli aralıklarla kontrol ve testlerinin yaptırılması sağlanır.

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Seydibey T.Ü.İ.E.T.	<b>ŞARTNAME/SÖZLEŞME ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ</b>	17.11.2020 7 5 / 10
--	--	---------------------------

- f)** İşletmelerde gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır. Ancak işletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını ya da tamamını yönergeler çerçevesinde kendi gözetimi altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeline yaptırabilir. Yönergeler dışında yapılan manevralardan ya da personelin kişisel hatalarından doğacak kazalardan işletme sorumlusu, sorumlu değildir.
- g)** İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleştirilir.
- h)** İşletme yönünden işletme sahibini enerji sağlayan kuruluş nezdinde temsil etmekle görevlidir. Enerji sağlayan kuruluştan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti arıza ve benzeri konularda enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri sürdürmek işletme sorumlusunun görevidir.
- ı)** İşletme sahibi, enerji sağlayan kuruluş ve bakım sorumlusu ile ilgili gerekli ilişkileri sürdürerek bakım işlerinin gün ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu sağlar.
- i)** Bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal işletmeye geçirilmesini sağlar.
- j)** Mevcut YG teçhizatının durumunu sürekli olarak izler ya da izletir. Yapacağı değerlendirme sonucunda müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu işletme sahibine yazılı olarak bildirir.
- k)** Sorumluluğu altındaki tesislerin günlük bakımının işletme personeli tarafından yapılmasını sağlar.
- l)** İşletmeye ilişkin topraklama testlerini, işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre düzenli aralıklarla veya gerektiğinde yaptırılmasından sorumludur.
- m)** Gerek gördüğünde ya da en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara, varsa sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin raporunu enerji sağlayan kuruluşa ve işverene vermek üzere rapor düzenler.
- n)** İlave sorumluluk: Görev kapsamı belirtilen tesislerde üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG tesislerinin (Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.'nin ortak olduğu yerler) halihazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirlemek. Bu durumu işverene ve enerji sağlayan kuruluşa rapor eder.

#### **4.2. KESTİRİMCİ BAKIM İÇİN MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELİ:**

Tesislerin periyodik ölçüm ve muayenelerinin yapılmasıdır. Bunlar:

- a)** Hat başı ayırıcısının muayenesi  
**b)** Hat başı sigortalarının muayenesi

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Seydibey T.Ü.İ.E.T.	<b>ŞARTNAME/SÖZLEŞME ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ</b>	17.11.2020 7 6 / 10
--	--	---------------------------

- c) İzolatörlerin ve bağlantıların dürbünle muayenesi,
- ç) Direk topraklama dirençlerinin ölçülmesi
- d) Trafo ayırıcı ve sigortalarının muayenesi
- e) Trafo yalıtım direnci ölçümü,
- f) A.G. pano yalıtım direnci ölçülmesi
- g) Pano bağlantıları sıkılık muayenesi,
- h) Pano içi temizlik muayenesi,
- ı) Sigorta akımlarının doğrulanması,
- i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,
- j) İşletme ve koruma topraklamalarının ölçülmesi,
- k) Sahada ve iç tesisatta bulunan kablo, pano, şalter, sigorta, kontaktör vb donanımın muayenesi,
- l) Sayaçların muayenesi,
- m) Her bir direk, pano ve trafo için gerekli toprak geçiş direncinin hesabı.

#### 4.3. BAKIM ONARIM İŞLERİ:

Tesislerin bakım planlarını hazırlanması, bu bakım çalışmalarını yaptırması ve denetlemesi işleridir.

Bunlar:

- a) Modernizasyon yapılması gerekiyorsa yaptırır,
- b) Tüm bağlantıların sıkılması,
- c) Mafsalların yağlanması,
- ç) Bozuk parçaların yenisi ile değiştirilmesi,
- d) Topraklamanın yeterli olmadığı yerlerde ilave topraklama yapılması,
- e) Trafo yağlarının ikmali,
- f) Boyama işleri,
- g) Eskiye ve risk oluşturan parçaların yenilenmesi,
- h) Arızalara en kısa zamanda müdahale edilmesi,
- ı) Değiştirme sırasında sökülen parçaların fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.
- i) Her ay üç kez tüm kompanzasyon tesislerinin yerinde gözlenmesi, röle ayarlarının gözden geçirilmesi, endekslerin alınması ve İşverene raporlanması.
- j) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji müsaadesi müracaatı ve enerji müsaadesi alınması (bu amaçla gereken hat krokisi, koordinat ölçülmesi, topoğrafik ölçümler vb işler). Trafo projesinin tanzimi, fenni mesuliyetinin alınması ve elektrik dağıtım şirketine tasdik ettirilmesi. Koruma topraklaması ve işletme topraklamasının mevzuata göre hesaplanması, boyutlandırılması, malzemelerin temini ve montajı ( özgül toprak direnci, topraklama geçiş direnci vb ölçmelerin yapıp rapor halinde tarafımıza sunulması ). Gerekli malzemelerin temini, montajı, demontajı. Fenni mesul olarak geçici kabulün yaptırılması. Kabul tutanaklarının tanzim ve imza edilmesi. İşe başlama, iş bitim ve motor muayene vesair abone evraklarının tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafımdan yapılmıştır ve fenni mesul bölümlerinin tarafınızdan imzalanması. Ön abone ve abone işlemlerinin yapılması. İşin demontaj, montaj veya kabul

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Seydibey T.Ü.İ.E.T.	<b>ŞARTNAME/SÖZLEŞME ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ</b>	17.11.2020 7 7 / 10
--	--	---------------------------

aşamalarında elektrik dağıtım şirketi ile gerekli koordinasyonu sağlayarak asgari düzeyde kesinti olacak şekilde planlamanın yapılması.

**k)** Demontaj edilen malzemelerin Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş.'nin malzeme ambarına nakli ve teslimi.

**l)** Trafo tesislerinin dışında işveren gerekli görürse aydınlatma, kuvvet ve iç tesisatlarda teklif edilen indirim/zam yüzdesi uygulanarak birim fiyatlar üzerinden yaptırılacaktır.

## V. GÖREV KAPSAMINDAKİ TRAFO MERKEZLERİ

### 1. SEYDİBEY TARIM ÜRÜNLERİ İŞLEME ENTEGRE TESİSLERİNE AİT TRAFO MERKEZLERİ:

	TRAFO ADI	TRAFO GÜCÜ (KVA)
1	Seydibey trafo-TR1	3000
2	Seydibey trafo-TR2	3000
3	Seydibey trafo-TR3	2500
4	Seydibey trafo-TR4 (nişasta)	3000
5	Seydibey trafo-TR5(direk üstü)	400
6	Doğal depo	630

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Seydibey T.Ü.İ.E.T.	<b>ŞARTNAME/SÖZLEŞME ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ</b>	17.11.2020 7 8 / 10
--	--	---------------------------

7	Doğal depo	800
8	Kojen step-up trafo-1	2000
9	Kojen step-up trafo-2	1600
10	Kojen iç ihtiyaç trafosu	250
11	Seydibey Köşk iç ihtiyaç trafosu	50
12	Gevrekli -Pan-kent(çiftlik)	400
	TOPLAM GÜÇ	17630

## VI. İŞ TAKVİMİ

- Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici tarafından ilgili elektrik dağıtım şirketinin ilgili birimine sunulması. Sözleşme sadece işletme sorumluluğu kapsamında olmadığından ve ticari sırları da içerdiğinden işverenin onayı alınmak kaydıyla yüklenici tarafından matbu bir yüksek gerilim sorumlu mühendislik sözleşmesi tanzim edilmelidir.
- Sözleşmenin imzalanmasına müteakip kapsamdaki tüm tesislerin ziyaret edilmesi ve ön muayenelerin yapılması, muayene raporlarının hazırlanması, bakım ihtiyaç raporlarının hazırlanması ve işverene sunulması.
- Nisan-Mayıs-Haziran 2020 ayları içinde bakım için gerekli malzeme ve işçiliğin temini ve yerinde kullanılması.
- Haziran 2020 ayı içinde topraklama dirençlerinin ölçülmesi ve raporlanması (paratoner dahil), ilave topraklama ihtiyacının tespit edilmesi, işverene ihtiyaç listesi verilmesi, listenin onayını müteakip ilave topraklamaların yapılması.
- Eylül 2020 ayı başında tesislerin işletmeye hazırlık muayenelerinin yapılması ve raporlanması.
- Her ay iki kez tüm kompanzasyon tesislerinin yerinde gözlenmesi, röle ayarlarının gözden geçirilmesi ve endekslerin alınması, işveren yetkililerine servis formuyla imzalı olarak teslim edilmesi, edilmediği durumda aylık kontrol edilmemiş sayılacak ve aylık kontrol fiyatı verilmeyecektir. **Kontrol edilmeyen kompanzasyondan dolayı cezaya kalınması durumunda girilen ceza yüklenicinin hak edişinden kısısilecek veya fatura edilecektir.**
- Sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca ortaya çıkabilecek arızaların giderilmesi, manevra ihtiyaçlarının giderilmesi.
- İlgili hak edişlerin tanzim edilerek onay için işverene sunulması.



Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Seydibey T.Ü.İ.E.T.	<b>ŞARTNAME/SÖZLEŞME ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ</b>	17.11.2020 7 9 / 10
--	--	---------------------------

## VII. DİĞER ŞARTLAR

### 1. TİCARİ KONULAR:

Ticari konularda genel ticari şartname hükümleri geçerlidir. Sözleşme ekinde yer alacak birim fiyatlar sözleşmeye esas olacak tahmini miktarlardır. Ancak bu durum sadece bir sözleşme bedeli oluşması için belirlenmiş olup tarafları bağlayıcı değildir. Ödemeler gerçekleşen miktarlar üzerinden yapılacaktır.

### 2. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, UZATILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ:

2.1. Sözleşme 31/12/2020 tarihinde sona erecektir.

2.2. Yüklenici sözleşmede yer alan sorumluluklarını yerine getirmez ise yazılı olarak uyarılır. Söz konusu tutumunda bir değişiklik olmaz ise tekrar bir uyarıya gerek olmadan kesin teminatına el konarak sözleşmesi sona erdirilir.

2.3. Takvim yılının sonunda yüklenici aynı şartlarla sözleşmenin uzatılmasını isteyebilir. Bu durumda işveren sözleşmeyi uzatıp uzatmamakta serbesttir.

2.4. Sözleşmenin değiştirilmesini gerektiren haller ortaya çıkarsa taraflardan birinin yazılı müracaatı ve diğer tarafın bunu kabulü ile gerekli değişiklik yapılabilir.

### 3. İŞİN DEVRİ:

Yüklenici bu sözleşmede bahsedilen hak ve yükümlülüklerini başkasına devredemez. Ancak yardımcı personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu şartnamede tarif edilen asli görevleri yardımcı personele yaptıramaz.

### 4. DENETİM:

Sözleşme kapsamındaki tüm işlerin denetimi işveren yetkilisi tarafınca yapılır.

### 5. ANLAŞMAZLIKLAR:

Bu şartname/sözleşmenin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili ihtilafların çözüm yeri Konya Mahkemeleridir.

### 6. ÖDEME ŞEKLİ:

Şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarının son günü hak edişler yapılır. Hak edişin işveren tarafından onayına müteakip ödemeler yapılır.

### 7. İMZALAR:

Bu sözleşme, yüklenici ve işvereni temsile yetkili aşağıda imzaları bulunanlar tarafından imzalanarak taraflarca kabul edilmiştir.

TARİH:...../...../.....

YÜKLENİCİ ADINA	İŞVEREN ADINA
-----------------	---------------

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Seydibey T.Ü.İ.E.T.	<b>ŞARTNAME/SÖZLEŞME ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAKIM ONARIM İŞLERİ</b>	17.11.2020 7 10 / 10
--	--	----------------------------

--	--

Eki: Teklif birim fiyat cetveli