

## **1 KONU**

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Konya Şeker Fabrikası alanındaki ısıtma ve soğutma sistemlerinin yıllık bakımlarının yapılması ve arıza durumun da arızanın giderilmesi işidir

## **2 İŞ KAPSAMI – TEKNİK DETAYLAR**

Teklif verecek firmalar aşağıdaki teknik detaylara uyumlu bir şekilde teklif vermeleri gerekmektedir.

- Listemizdeki ısıtma ve soğutma fanlarının(fan coil) yılda 4 defa (3 ayda bir)ve klima santallerinin, Chiller cihazlarının ve kazanların yılda bir defa periyodik bakımı yapılmalıdır
- Isıtma-soğutma sistemlerinin periyodik bakımının haricinde herhangi bir arıza durumunda Yüklenici firma en kısa süre içinde arızayı gidermelidir.
- Isıtma-soğutma sistemlerinin periyodik bakımının haricinde herhangi bir arıza durumunda yedek parça ihtiyacı olursa Bakım Onarım Mühendislerinin onayını alarak temin edip montaj işlemini yapmalıdır.
- Isıtma-soğutma sistemlerinin periyodik bakım ve arızalara müdahale esnasında yüklenici firma elemanları iş güvenliği mevzuatlarına uygun hareket etmelidir.
- Her yapılan işlemten sonra bakım servis hizmet formu hazırlanması ve konuyla ilgili Bakım Onarım Mühendislerine bu formun teslim etmelidir.
- Periyodik bakımların check-list ya da diğer yöntemlerle nelerin yapıldığının form şeklinde belirtilmesi ve konuyla ilgili Bakım Onarım Mühendislerine bu formun teslim edilmesi gerekmektedir.
- Sistem bakımını üstlenen firmanın TS 12850 Hizmet Yeterlilik belgesi olmalıdır yada TSE'ye başvurduğuna dahil ilgili belgeyi teklif dosyası içinde olacaktır.
- Yukarıdaki bahsi geçen işler toplam fiyatın içerisinde olup (yedek parça haricinde) herhangi bir para talebinde bulunulmayacaktır.
- Teklifi verecek firmalar aşağıdaki listelere göre tekliflerini vermelidir.

SIRA NO	BAKIM YAPILACAK İŞİN ADI	MİKTAR ADET	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	Üretim Binası 3.Kat Yer tipi Isıtma-Soğutma Fanları (EUROFORM)	17		
2	Üretim Binası 2.Kat Yer tipi Isıtma-Soğutma Fanları (EUROFORM)	8		
3	Üretim Binası Ham Fabrika altında Chiller Cihazı (Clivet)	1		
4	Üretim Binası Toplantı Salonu Yer tipi Isıtma-Soğutma Fanları (EUROFORM)	3		
5	Kalite Kontrol Laboratuvarı Klima Santrali (MYRRA)	1		
6	Kalite Kontrol Laboratuvarı Yer tipi Isıtma-Soğutma Fanları (CLIVET)	7		
7	Ham fabrika Usta Başı Odası Yer tipi Isıtma-Soğutma Fanları (EUROFORM)	1		
8	Ham fabrika Otomasyon Odası Klima Santrali (ROOF-TOP)	1		
9	İşçi Yemekhanesi Klima Santrali (ÇETİNKAYA)	1		
10	İşçi Yemekhanesi Yer tipi Isıtma-Soğutma Fanları (EUROFORM)	5		
11	İşçi Mutfağı Soğuk Oda Soğutma fanları (midilliç)	2		
12	1 Nolu Misafirhaneye ait 250.000 kcal/h. kapasiteli doğal gaz kazanının yıllık bakım sözleşmesinin yapılması	1		
13	1 nolu Misafirhaneye ait salonun ısıtma soğutma sistemi	1		
14	1 no'lu Misafirhane Tavan Tipi Isıtma-Soğutma Fanları ve Pompa Dairesi	12		
15	1 no'lu Misafirhane Chiller Cihazı (LENNOX)	1		

16	Revir Yer tipi Isıtma-Soğutma Fanları (CLİVET)	7		
17	İdari Bina 1.Kat Yer tipi Isıtma-Soğutma Fanları (CLİVET)	18		
18	İdari Bina 2.Kat Yer tipi Isıtma-Soğutma Fanları (CLİVET)	19		
19	İdari Bina 2.Kat Yer tipi Isıtma-Soğutma Fanları (GEA)	1		
20	İdari Bina Chiller Cihazı (CLİVET)	1		
21	Memur Mutfak Soğuk Oda Soğutma fanları (midilliç)	2		
22	Taş Bina Yer tipi Isıtma-Soğutma Fanları (GEA)	4		
23	Holding Kısmı Satın Alma Binası Kaset Tipli Isıtma-Soğutma Fanları (GEA)	21		
24	Holding Kısmı Kooperatif Binası Yer tipi Isıtma-Soğutma Fanları (GEA)	13		
25	Holding Kısmı Chiller Cihazı (MC-QUAY)	1		
<b>TOPLAM FİYAT</b>				

**Not : Teklif verecek firmalar bu teknik şartnameyi kabul ettiğine dair her sayfayı paraflayıp, son sayfayı firma kaşesi ile kaşeleyp imzalayacaktır.**

**SORULARINIZ İÇİN ;**

**BAKIM ONARIM MÜHENDİSİ**

**Alper ERDOĞAN**

**0332 324 03 53 /1316**